

Třída LPS: I
Jímací systém: hřebenová jímací soustava
Střešní podpěry 1m od sebe.
Ochranný úhel: 25st
Poloměr valící koule: 20m
Svody: max.10m od sebe
Zemnící systém: okružní pásek FeZn120mm2
Zemní odpor svodů menší než 2 ohmy

HROMOSVODY PROVÉST DLE ČSN ČSN EN 62305

LEGENDA:

POZNÁMKA:
- SVÁRY NA POVRCHU NATŘÍT GUMOASFALTEM
- SVÁRY V ZEMI NATŘENY ASFALTOVÝM LAKEM, OBALY JUTOU A ZALITÝ ASFALTEM
- PŘECHODY VODIVÝCH SPOJŮ U ZEMĚ IZOLOVAT VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-54
- SVODY OZNAČIT POŘADOVÝM ČÍSLEM A SYMBOLEM NAPOJENÍ

POZOR !!!
PO KONEČNÉ MONTÁŽI NA MÍSTĚ , PROVÉST DOTAŽENÍ VŠECH PRŮCHODEK !!!

ZAŘAZENÍ OBJEKTU
HROMOSVODOVÁ OCHRANY LPS I, VČETNĚ SPD TYPU 1(200kA)
KOORDINOVANÁ OCHRANA SPD TYPU 2 A 3 VE TŘÍDĚ LPS I.

- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA PROVEDENÁ PÁSKEM FEZN 30/4
- SVÁRY NA POVRCHU NATŘÍT GUMOASFALTEM
- SVÁRY V ZEMI NATŘENY ASFALTOVÝM LAKEM, OBALENY JUTOU A ZALITY ASFALTEM

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

PV 17	PODPĚRA VEDENÍ S VRUTEM DO HMOŽDINKY (NEREZ)
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
SP1	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SU	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
SJI	SVORKA K JÍMACÍ TYČI
SR2a	SVORKA PRO ZEMNÍCÍ PÁSEK
SR3b	SVORKA PRO SPOJENÍ ZEMNÍCÍ
PJ 0,5m	POMOCNÝ JÍMAČ
PJ 2,0m	POMOCNÝ JÍMAČ

SVORKA ZKUŠEBNÍ
TVAROVANÝ JÍMAČ VYTVOŘENÝ Z JÍMACÍHO VEDENÍ
VODIVÉ SPOJENÍ - SVORKA
ZÁKLADOVÁ ZEMNÍCÍ SOUSTAVA FeZn 30/4
ZEMNÍCÍ PŘÍVOD OD ZKUŠEBNÍ SVORKY Z FeZn 10mm
JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ Z FeZn 8mm
HOP - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU
UZEMNĚNÍ
HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ



sdružení fyzických osob Ing.arch.Taťána Tzoumasová, Chalina 161, Chalina 783 22 Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov	stavba: Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera, Ing. arch. T. Tzoumasová
		zodpovědný projektant: Ing. DANĚK Petr
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí 2, PSČ 755 01 VSETÍN zastoupený Ing. Tomášem Vrtiškem, ředitelem muzea		vypracoval: Ing. DANĚK Petr
	D.1.4. Technika prostředí staveb	zak. č.: 180.17 / datum: 08/2017
místo stavby: k.ú. Valašské Meziříčí Město	výkres: HROMOSVOD	měřítko: 1: 100 / formát: A3
kraj: Zlínský		DSP, DPS / číslo výkresu: D.1.4. 1