

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 06.09.2017

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00019 / 09/031

### Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: Kostel Val. Mez.

Ulice:

PSČ:

Telefon:

výpočet vzdálenosti V.M:



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00019

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: I

Proudové zatížení: 200 kA

$k_m$  - Izolační hodnota km: 0.7

Úroveň potenciálu: -0.4 m

### Projekt:

Číslo projektu: 09/031

Název projektu: Kostel Val. Mez.

Ulice:

PSČ: --