



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne: 3.3.2021
a je vykonatelné.
Městský úřad Valašské Meziříčí
dne: 3.3.2021 *[signature]*

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
sp. zn.: SZ MěÚVM 107131/2020/4
č.j.: MěÚVM 010572/2021

vyřizuje/e-mail/linka
Ing. Jana Kopecká, oprávněná úřední osoba
kopecka@muvalmez.cz, tel.: 571 674 231

ve Valašském Meziříčí
28.1.2021

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podanou žádost a vydává žadateli, kterým je:

Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, s právem hospodařit Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 000 98 574, zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem,

v řízení zastoupen Ing. Romanou Kašparovou, bytem Huslenky 744, 756 02 Huslenky.

I. povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 5, odst. 6 a odst. 9 vodního zákona

k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních, na místě:

Kraj:	Zlínský
Obec:	Lešná
Katastrální území:	Lešná, pozemek p.č. 1003
Hydrogeologický rajon:	flyšové sedimenty v povodí Bečvy (3221)
Č. hydrogeologického pořadí:	4 – 11 – 02 – 021 – 0 – 00

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přitékajících vod:	odpadní vody splaškové
Druh vypouštěných vod:	vody čištěné
Druh recipientu:	vsak do podzemních vod
Související vodní díla:	septik, zemní filtr, stoková síť, vsakovací zářez č.1

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené	0,0046 l/s
Maximální povolené	0,5000 l/s
Max. měsíční povolené	0,0122 tis. m ³ /měs
Roční povolené	0,1460 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
Počet dnů v roce, kdy se vypouští	365
Velikost zdroje znečištění	4 E.O.

Časové omezení platnosti povolení
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

do **31.12.2031**, od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

ukazatel	„m“
BSK ₅	40,0 mg/l
CHSK	150,0 mg/l
NL	30,0 mg/l
N-NH ₄	20,0 mg/l

„m“ hodnoty jsou stanoveny jako maximální nepřekročitelná hodnota

stanoví

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona podrobnosti měření množství a jakosti vypouštěných vod takto:

Uložená měření:

Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:	ano
Počet kontrolních profilů:	1 (odtok ze septiku)
Četnost sledování:	1 x ročně
Typ vzorku:	„A“ (dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 min)
Způsob nakládání s kaly:	jiný - odvoz oprávněnou osobou
Četnost vývozu kalu:	dle provozního řádu septiku

K vydanému povolení se vztahují tyto povinnosti:

- při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu či přechodu
- rozборы vypouštěných odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří
- výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod si ponechá producent odpadních vod pro evidenci a případnou kontrolu

Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ustanovení § 94o stavebního zákona podanou žádost o vydání společného povolení a na základě tohoto posouzení

II. schvaluje:

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 15 vodního zákona

stavební záměr na stavbu

„Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná - Kanalizace, septik, zemní filtr a vsak pro HB č.p. 94“

(dále jen „stavba“), kraj Zlínský, obec Lešná, na pozemcích p.č.: **1003** katastrální území **Lešná**, č. hydrogeologického pořadí 4 – 11 – 02 – 021 – 0 – 00, hydrogeologický rajon - flyšové sedimenty v povodí Bečvy (3221).

Stavba obsahuje:

Povolovaná díla	tříkomorový septik, zemní filtr, stoková síť
<u>Tříkomorový septik</u>	
druh přiváděných vod	splaškové odpadní vody
způsob čištění	biologické
zkušební provoz	ne
počet napojených EO	4
objem	3 m ³

Zemní filtr

rozměr

1,0 x 3,2 x 1,2 (šxdxv)

Splašková kanalizace

druh stokové sítě

gravitační

potrubí PVC DN 150 mm

12,5 m

celková délka stoky

12,5 m

vsakovací zářez č. 1

1,5 x 6,0 m (šxd)

Dešťová kanalizace

druh stokové sítě

gravitační

potrubí PVC DN 150 mm

20,5 m

celková délka stoky

20,5 m

vsakovací zářez č.2

1,5 x 6,0 m (šxd)

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Povolované objekty:

tříkomorový septik, zemní filtr, stoková síť, vsakovací zářezy

Kanalizační soustava:

jiná

Charakter kanalizační soustavy:

oddílná

Počet oddělených částí systému:

tříkomorový septik, zemní filtr, stoková síť, vsakovací zářezy

Účelem užívání povolené stavby vodního díla je likvidace odpadních vod a dešťových vod produkovaných hospodářskou budovou č.p. 94 u zámku v obci Lešná.

III. Stanovuje tyto podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

IV. Stanovuje tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. PD vypracovala Ing. Romana Kašparová, Huslenky 744, 756 02 Huslenky, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT č. 1301560), č. zakázky 64/19, datum 2/2020.
2. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních orgánů a účastníků řízení uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:
 - MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP, č.j. MěÚVM 062720/2020 ze dne 1.9.2020
 - Obec Lešná, č.j.: LESNA 677/2020 ze dne 9.7.2020
 - Povodí Moravy, zn.: PM-26747/2020/5203/Br ze dne 14.8.2020
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - zahájení stavby
 - dokončení stavby
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště.
8. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.
9. Všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Případné škody vzniklé realizací nebo provozem vodního díla budou uhrazeny dle příslušných předpisů. Ve sporech o náhradu škody rozhoduje soud.

V. Stanovuje tyto podmínky pro užívání stavby:

1. Výše uvedenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží:

- prohlášení stavebního dozoru o správnosti provedení stavby

- protokol o vyhovující zkoušce těsnosti nádrže tříkomorového septiku
- protokol o vyhovující zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí vodoprávního úřadu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

- Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, s právem hospodařit Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 000 98 574, zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem, v řízení zastoupen Ing. Romanou Kašparovou, bytem Huslenky 744, 756 02 Huslenky

Odůvodnění

Žadatel – Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, s právem hospodařit Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 000 98 574, zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem, v řízení zastoupen Ing. Romanou Kašparovou, bytem Huslenky 744, 756 02 Huslenky, podal dne 21.9.2020 u vodoprávního úřadu odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o společné stavební povolení stavby vodního díla „Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná - Kanalizace, septik, zemní filtr a vsak pro HB č.p. 94“. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

- informace z KN
- snímek mapy KN
- PD vypracovala Ing. Romana Kašparová, Huslenky 744, 756 02 Huslenky, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT č. 1301560), č. zakázky 64/19, datum 2/2020.

vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů:

- MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP, č.j. MěÚVM 062720/2020 ze dne 1.9.2020
- Obec Lešná, č.j.: LESNA 677/2020 ze dne 9.7.2020
- Povodí Moravy, zn.: PM-26747/2020/5203/Br ze dne 14.8.2020
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101337111 ze dne 29.6.2020
- CETIN a.s., č.j.: 683390/20 ze dne 29.6.2020
- GridServices, s.r.o., zn.: 5002176246 ze dne 29.6.2020
- ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700231616 ze dne 29.6.2020
- Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201091457 ze dne 29.6.2020
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., č. 1804/2020 ze dne 30.6.2020

Přímé určení polohy vsakovací zářez č.1 (orientační):	Y = 499091.10	X = 1134253.20
Přímé určení polohy vsakovací zářez č.1 (orientační):	Y = 499085.60	X = 1134250.40

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům Oznámením č.j.: MěÚVM 107131/2020 ze dne 6.1.2021. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Jako účastníci společného povolení byli pojeti ve smyslu ustanovení § 94k stavebního zákona:

Stavebník, který je zároveň vlastníkem stavbou dotčeného pozemku:

- Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, s právem hospodařit Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 000 98 574, zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem, v řízení zastoupen Ing. Romanou Kašparovou, bytem Huslenky 744, 756 02 Huslenky

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

- Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná
- David Čechmánek, Lešná 8, 756 41 Lešná
- Libor Mocek, Lešná 127, 756 41 Lešná
- Zdeněk Smolka, Lešná 71, 756 41 Lešná
- Božena Smolková, Lešná 71, 756 41 Lešná
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Za účastníky řízení byli pojeti pouze vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mají společnou hranici s pozemky, které jsou předmětem společného povolení. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od povolované stavby a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

Podle § 94o odst. 1 stavební úřad ve společném řízení posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
- Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
- Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Soulad záměru s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

Dokumentace pro územní řízení splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl.č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

Soulad záměru s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad dále podle § 94o odst. 2 stavebního zákona ověří zejména, zda:

- Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Ověření, zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Ověření, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je stávající z místní komunikace.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě výsledku řízení, po posouzení vodohospodářských zájmů rozhodl vodoprávní úřad o povolení nakládání s vodami a o povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. g) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek ve výši 300,- Kč byl uhrazen na účet MěÚ Valašské Meziříčí dne 14.1.2021.

Podané žádosti vodoprávní úřad vyhověl v plném rozsahu.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti povolení k nakládání s vodami a stavby vodního díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Jana Kopecká

referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí



Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná - Kanalizace, septik, zemní filtr a vsak pro HB č.p. 94“ po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí vodoprávního úřadu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

- Zlínský kraj, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, s právem hospodařit Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 000 98 574, zastoupený Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem, v řízení zastoupen Ing. Romanou Kašparovou, bytem Huslenky 744, 756 02 Huslenky

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv pro povolení k nakládání s vodami (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):


- Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv pro povolení stavby (§ 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

- Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná
- David Čechmánek, Lešná 8, 756 41 Lešná
- Libor Mocek, Lešná 127, 756 41 Lešná
- Zdeněk Smolka, Lešná 71, 756 41 Lešná
- Božena Smolková, Lešná 71, 756 41 Lešná
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Dotčené orgány:

MěÚ Valašské Meziříčí - odbor ŽP – odpadové hospodářství, ochrana přírody, ZPF



PROJEKTOVAL:	ING. ROMANA KAŠPAROVÁ, BUSLENSKÝ 744, 556 02	FORMÁT:	1 A4
INVESTOR:	Muzeum regionu Valašsko, p.o.	DATUM:	2/2020
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Lešná	STUPEŇ:	DSP
AKCE:	Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná Kanalizace, septik, zemní filtr a vsak pro HB č.p.94	MĚŘITKO:	1:250
OBSAH:	SITUACE STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	64/19
		ČÍSLO VÝKRESU:	C.3